

表 1

检测结果

| 序号 | 检测位置 | 甲醛 (mg/m ³) | 苯 (mg/m ³) | TVOC (mg/m ³) | 氨 (mg/m ³) | 氡 (Bq/m ³) |
|----|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 一层 A-C-4-5 房间 | 0.058 | 0.023 | 0.21 | 0.08 | 86.1 |
| 2 | 一层 A-C-5-1/5 房间 | 0.054 | 0.013 | 0.19 | 0.07 | 82.3 |
| 3 | 一层 D-E-4-5 房间 | 0.058 | 0.021 | 0.16 | 0.06 | 92.5 |
| 4 | 二层 A-C-6-1/6 房间 | 0.055 | 0.022 | 0.22 | 0.08 | 65.1 |
| 5 | 二层 A-C-1/6-7 房间 | 0.053 | 0.018 | 0.25 | 0.08 | 82.6 |
| 6 | 二层 D-E-1/6-7 房间 | 0.055 | 0.021 | 0.19 | 0.06 | 71.8 |
| 7 | 三层 A-C-8-1/8 房间 | 0.053 | 0.017 | 0.22 | 0.07 | 62.4 |
| 8 | 三层 A-C-1/8-9 房间 | 0.056 | 0.023 | 0.24 | 0.09 | 79.3 |
| 9 | 三层 D-E-8-1/8 房间 | 0.053 | 0.022 | 0.32 | 0.08 | 58.4 |
| 10 | 四层 A-C-8-1/8 房间 | 0.043 | 0.024 | 0.12 | 0.08 | 64.1 |
| 11 | 四层 A-C-1/8-9 房间 | 0.047 | 0.021 | 0.22 | 0.09 | 48.5 |
| 12 | 四层 D-E-8-1/8 房间 | 0.045 | 0.019 | 0.22 | 0.08 | 85.4 |
| 13 | 五层 A-C-6-1/6 房间 | 0.056 | 0.022 | 0.22 | 0.07 | 106.1 |
| 14 | 五层 A-C-1/6-7 房间 | 0.055 | 0.023 | 0.23 | 0.08 | 66.5 |
| 15 | 五层 D-E-1/7-8 房间 | 0.046 | 0.016 | 0.29 | 0.06 | 84.3 |
| 16 | 五层 D-E-8-1/8 房间 | 0.054 | 0.018 | 0.22 | 0.07 | 73.5 |
| 17 | 六层 A-C-6-1/6 房间 | 0.044 | 0.024 | 0.31 | 0.09 | 63.8 |
| 18 | 六层 A-C-1/6-7 房间 | 0.051 | 0.022 | 0.22 | 0.08 | 81.3 |